

Krosno, dn. 27.04.2017 r.

Starosta Krośnieński  
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**W SPRAWIE NR GG.I.6630.46.2017.BO**

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)/

<b>Przedmiot narady:</b>	<b>Przebudowa sieci gazowej, teletechnicznej - zmiana trasy, rozbudowa przyłączy gazowego, teletechnicznego i elektrycznego</b>
<b>Lokalizacja:</b>	Rymanów, dz.: 3065, ul. Grunwaldzka 11
<b>Inwestor:</b>	GMINA RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
<b>Miejsce narady:</b>	Starostwo Powiatowe w Krośnie
<b>Sposób przeprowadz.:</b>	stacjonarny
<b>Data wpływu:</b>	03.04.2017
<b>Rozp. narady:</b>	04.04.2017
<b>Zakończ. narady:</b>	27.04.2017

**Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej**

<b>Lp</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Uwagi</b>
1	Anna Brekiesz - Powiatowy Zarząd Dróg	-
2	Andrzej Szafran - Rejon Energetyczny Sanok	- przy wykonywaniu niwelacji terenu należy zachować odpowiednią głębokość ułożenia kabla energetycznego nN zgodnie z normą PN-E-05125,  - wykonywanie prac ziemnych w pobliżu istniejących kabli należy prowadzić po uprzednim wyłączeniu napięcia (warunki uzgodnić z wyprzedzeniem w Centrum Dyspozytorskim RE Sanok), ręcznie, przez osoby do tego upoważnione z zachowaniem szczególnej ostrożności aby uniknąć ich uszkodzenia.  Prace na urządzeniach energetycznych należy prowadzić pod nadzorem Wydziału Utrzymania Sieci RE Sanok lub PE Besko.
3	Dariusz Folta - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	-
4	Gazda Andrzej - Gazownia w Krośnie	Prace ziemne w pobliżu istniejącego gazociągu prowadzić ręcznie. Skrzyżowanie z istniejącym gazociągami, przed zasypaniem, podlega odbiorowi przez Gazownię Krosno.
5	Gmina Rymanów	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej
6	Jan Dubiel - PGNiG - Oddział Sanok	-

1  
**VERTE!**

7	Janina Skark - Rejon Dróg Wojewódzkich - Rymanów	-
8	Orange Polska S.A.	Projekt przebudowy sieci teletechnicznej należy uzgodnić branżowo w Orange Polska. Przebudowę należy wykonać zgodnie z projektem oraz wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych.
9	Wiesław Nosal - Rejon Energetyczny Krosno	-
10	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	W pobliżu czynnych podziemnych przewodów i urządzeń wykopy należy prowadzić ręcznie a kolizyjne skrzyżowania zabezpieczyć zgodnie z przepisami branżowymi w porozumieniu i pod nadzorem ich właścicieli.

**Stwierdza się zgodność  
odpisu z oryginałem**

Krosno, dnia 27. 04. 2017

podpis .....

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

**Z up. STAROSTY**

*Grzegorz Kowalik*

Kierownik

Powiatowego Ośrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej