



W: zod: RG

wyłącznik p. pożarowy  
główna rozdzielnia elektryczna obiektu  
oprawa halogenowa – oświetlenie sceny  
oprawa żarowa – wypust sufitowy  
gniazdo wtykowe 230V z bolcem podwójne  
oprawa diodowa w podobie ściągany szczytowej  
wyłącznik jednobiegunowy

Uwagi:

1. Obwody oświetlenia wykonac przewodem DY 2,5mm<sup>2</sup> lub DY 1,5mm<sup>2</sup>
2. Obwody gniazd zasilajacych 1-f wykonc przewodem DY 2,5mm
3. Na zewnetrz zastosowac osprzet IP 44

RZUT PARTERU – INSTALACJE ELEKTRYCZNE