



- ⊗ oprawa żarowa – wypust sufitowy  
⊠ gniazdo wtykowe 230V z bolcem podwójne

Uwagi:  
1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem DY 2,5mm<sup>2</sup> lub DY 1,5mm<sup>2</sup>  
2. Obwody gniazd zasilających 1-f wykonać przewodem DY 2,5mm  
3. Na zewnątrz zastosować osprzęt IP 44

ALTANA "DOLNA"  
RZUT PRZYZIEMIA  
SKALA 1:100

INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ZADANIE 6:	Budowa altan		
ADRES:	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a		
RYSUNEK:	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE ELEKTR.		SKALA 1:100
autor	Mieczysław Janocha A-649-I/64/79		DATA 09.2009
			RYS. E2