


ALTANA "GÓRNA"
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:50

⊗ oprawa żarowa – wypust sufitowy

Uwagi:

- 1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem DY 2,5mm2 lub DY 1,5mm2
- 3. Na zewnątrz zastosować osprzęt IP 44



INWESTYCJA:	Zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne terenów Uzdrawiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem		
ZADANIE 6:	Budowa altan		
ADRES:	Rymanów Zdrój, działka nr ewid. 430		
INWESTOR:	Gmina Rymanów, 38–480 Rymanów, ul. Miłkowskiego 14a		
RYSUNEK:	RZUT PRZYZIEMIA – INSTALACJE ELEKTR.		SKALA 1:50
autor	Mieczysław Janocha A–649–I/64/79		DATA 09.2009
			RYS. E1