



## GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW.341/7/09

Rymanów, 03.04.2009 r.

Zamieszczenie na stronie Zamawiającego

W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Budowę Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie**”, Gmina Rymanów wyjaśnia co następuje:

### **I. Złożone zapytania:**

#### **I Dotyczy kosztorysu elektrycznego:**

1. Poz. 2.047 - Proszę o podanie typu żyrandola lub producenta

#### **II. Dotyczy kosztorysu budowlanego:**

1. Poz. 24 - Proszę o podanie twardości styropianu, FS -15 czy FS - 20
2. Poz. 61 i 62 - Proszę o podanie prawidłowego obmiaru dla tych pozycji
3. Poz. 86 - Proszę o podanie rodzaju pokrycia dachowego ze względu na różnice pomiędzy kosztorysem, opisem technicznym a rysunkami.  
W kosztorysie występuje „blacha powlekana dachówkowa”, a w opisie technicznym „blacha płaska ocynkowana” natomiast na rysunku nr 12 „blacha aluminiowo - tytanowa”.
4. Poz. 111 do 114. - Proszę o podanie ilości stolarki drzwiowej, którą należy wycenić ze względu na różnice pomiędzy kosztorysem, zestawieniem stolarki a rysunkami nr. 6 i nr 2
5. Poz. 119 - Proszę o podanie rodzaju płyt gipsowo kartonowych. Wycenić jako zwykłą 12,5mm czy ognioodporną 12,5mm
6. Poz. 139 - Proszę o podanie grubości styropianu i jego twardości
7. Poz. 164 do 171 - Proszę o podanie koloru tynku akrylowego lub grupę kolorystyczną
8. Jakiego rodzaju papy przewidziano do wykonania izolacji p-w wilgociowych? (z poz. przyjętych w materiałach przetargowych wynika zastosowanie papy izolacyjnej, a innego rodzaju - termozgrzewalna - z PT.)

9. Jakiego rodzaju kształtki Schiedla przewidziane są do wykonania przewodów kominowych?
10. Proszę o opis krzyża, gdyż na podstawie dostępnych danych prawidłowa jego wycena jest niemożliwa
11. Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju pokrycia dachu, gdyż występuje rozbieżność pomiędzy opisem w PT (blacha tytanowo- cynkowa) a kosztorysem (blacha dachówkowa powlekana)
12. W poz. 119 jakie mają być płyty GK? (ogniochronne?)
13. Proszę o określenie koloru wypraw elewacyjnych 14.
- Proszę o sprecyzowanie rodzaju drewna, koloru, zastosowanego szkła i podziału płaszczyzn stolarki okiennej i drzwiowej (imitacja szczeblin czy rzeczywiste?)

## **II. Udzielone odpowiedzi:**

### **I Dotyczy kosztorysu elektrycznego:**

Ad.1 - Żyrandol ozdobny - ze względu na trudność opisu do wyceny, należy przyjąć w kosztorysie cenę żyrandola 5000 zł netto

### **II. Dotyczy kosztorysu budowlanego:**

Ad. 1 - Styropian FS - 20

Ad. 2 - W kosztorysie ofertowym należy przyjąć poz. 61 i 62 tak jak w przedmiarze

Ad. 3 - Należy przyjąć blachę płaską powlekaną

Ad. 4 - Do wyceny należy przyjąć ilości jak w przedmiarze

Ad. 5 - Należy przyjąć płytę ognioodporną

Ad. 6 - Należy przyjąć FS -20 gr. 10 cm

Ad. 7 - Tynk akrylowy - grupa kolorystyczna 2

Ad. 8 - Należy przyjąć papę termozgrzewalną

Ad. 9 - Należy wycenić na podstawie przedmiaru i projektu

Ad. 10 - Należy przyjąć krzyż ze stali chromoniklowej

Ad. 11 - Należy przyjąć blachę płaską powlekaną

Ad. 12 - Należy przyjąć płytę ognioodporną

Ad. 13 - Tynk akrylowy - grupa kolorystyczna 2

Ad. 14 - Według przedmiaru, imitacja szczeblin.

Burmistrz Gminy  
Jan Rajchel