



# GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



[gmina@rymanow.pl](mailto:gmina@rymanow.pl)

<http://www.rymanow.pl>



INW.341/24/09

Rymanów, 19.10.2009 r.

Zamieszczenie na stronie Zamawiającego

W odpowiedzi na złożone pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju**”, Gmina Rymanów wyjaśnia co następuje:

## **I. Złożone zapytania:**

1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie rysunków okien, drzwi, bram garażowych przeznaczonych do wymiany, który wymiar jest szerokością, który wysokością?
2. Prosimy o więcej informacji co do rodzaju napędu do bram garażowych.

## **II. Udzielone odpowiedzi:**

Ad.1 - Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej w przedmiarach podane są:  
**szerokość / wysokość**

Ad. 2 - System prowadzenia:

- konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo,
- wał ze sprężynami skrętnymi ocynkowanymi,
- bramy otwierane ręcznie wyposażone w linkę i uchwyt dwustronny.

Burmistrz Gminy  
Jan Rajchel