



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

Tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW.271/ZP/2/2011

Rymanów, dnia 31.01.2011r.

Strona internetowa Zamawiającego

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę:

Boisko sportowe w Bałuciance:

1. W punkcie 27 przedmiaru podana jest grubość warstwy piasku „do 1 cm luzem” natomiast w dokumentacji technicznej w pkt 4: „Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego gr. 10 cm po zagęszczeniu” – Którą wartość należy przyjąć? Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć warstwę piasku gr. 3 cm po zagęszczeniu.

2. Której pozycji w przedmiarze dotyczy pozycja pkt 5 w dokumentacji technicznej: „Wykonanie warstwy nośnej z kruszywa łamanego gr. 20 cm po zagęszczeniu

Odpowiedź: W kosztorysie nie należy uwzględniać warstwy nośnej z kruszywa łamanego.

Boisko sportowe w Króliku Polskim:

3. Ile wynosi grubość warstwy piasku w pkt 4.4 dokumentacji technicznej: „Wykonanie podkładu piaskowego z jego zagęszczeniem”.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć warstwę piasku gr. 3 cm po zagęszczeniu.