


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO
ul. Krakowska 13Edytor inż. Bogusław Kozioł
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 2/6 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.500 m,
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:118

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	530	349	704	0.658
Podłoga	20	459	248	630	0.540
Sufit	70	81	62	98	0.767
Ściany (4)	50	174	61	334	/

Płaszczyzna pracy:Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.500 m**UGR**Lewa ściana 15
Dolna ściana 15
(CIE, SHR = 0.25.)**Wzdłuż-****W poprzek****do osi oświetlenia****Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	9	Plexiform Swiatlo System TORINO 4x36W PAR (1.000)	13400	180.8
W sumie:			120600	1627.2

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $18.26 \text{ W/m}^2 = 3.44 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 89.11 m^2)