


INWESTPROJEKT KROSNO

38-400 KROSNO  
ul. Krakowska 13

Edytor inż. Bogusław Kozioł  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Pomieszczenie 2/9 / Podsumowanie


Wysokość pomieszczenia: 3.500 m, Wysokość montażu: 3.500 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.67

Wartości Lux, Skala 1:118

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	575	376	760	0.654
Podłoga	20	495	271	675	0.547
Sufit	70	88	63	107	0.714
Ściany (4)	50	192	66	359	/

### Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m  
Siatka: 32 x 32 Punkty  
Margines: 0.500 m

### UGR

Lewa ściana 15  
Dolna ściana 15  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Wzdłuż-

15  
15

### W poprzek

15  
15

### do osi oświetlenia

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ [lm]	P [W]
1	9	Plexiform Swiatlo System TORINO 4x36W PAR (1.000)	13400	180.8
W sumie:			120600	1627.2

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $20.03 \text{ W/m}^2 = 3.48 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $81.25 \text{ m}^2$ )