



OPIS:

1. Układ instalacji TT
2. Ochrona przeciwporażeniowa-  
-samoczynne wyłączenie zasilania  
-obudowy wykonane w II klasie ochronności

<div><div>inwestprojekt</div><div>Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13</div><div>e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32</div></div>		
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy	SKALA 1:100
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64	RYS. NR: <b>17</b>
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW ul. Miłkowskiego 14A, 38-480 Rymanów	09. 2011
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA GNIAZD 1F - PIWNICA	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	inż. Bogusław Kozioł	PDK/0192/PWOE/06