


TB3

Pz≈9kW  
kj=1  
Pm≈9kW

TB3  
Rozdzielnica EKINOXE TX IP47 kl.II  
/ 610x425x133; drzwi pełne zamykane na klucz /



1100mm

### OPIS:

1. Układ instalacji TT
2. Ochrona przeciwporażeniowa-  
-samoczynne wyłączenie zasilania  
-obudowy wykonane w II klasie ochronności

<b>inwestprojekt</b> Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32		
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy	
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64	SKALA:  RYS. NR: <b>5</b>
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW ul. Młkowskiego 14A, 38- 480 Rymanów	
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB3	09. 2011
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	inż. Bogusław Kozioł	PDK/0192/PWOE/06