



OPIS:

1. Układ instalacji TT
2. Ochrona przeciwporażeniowa-
-samoczynne wyłączenie zasilania
-obudowy wykonane w II klasie ochronności

LEGENDA:

"C" - oprawa OPK 2X36

inwestprojekt Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32		
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy	
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64	RYS. NR:
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW ul. Miłkowskiego 14A, 38-480 Rymanów	14
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA OŚWIETLENIA - PIWNICA	09. 2011
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT:	inż. Bogusław Kozioł	PDK/0192/PWOE/06