



LEGENDA:

- "A" - oprawa TORINO 2X58 PAR lub równoważna z statecznikiem elektronicznym QTI DALI 2x58/220-240 DIM -sterowanie oświetleniem w systemie Touch DIM
- "Aaw" - oprawa TORINO 2X58 PAR lub równoważna z statecznikiem elektronicznym QTI DALI 2x58/220-240 DIM -sterowanie oświetleniem w systemie Touch DIM + moduł awaryjny 2h
- "B" - oprawa TORINO 4X36 PAR
- "Baw" - oprawa TORINO 4x36 z modułem awaryjnym 2h
- "C" - oprawa OPK 2X36
- "Caw" - oprawa OPK 2X36 z modułem awaryjnym 2h
- "Daw" - oprawa TORINO 2X18 z modułem awaryjnym 2h
- "E" - oprawa BARI II DLN230 z szybą mleczną; IP44 lub równoważna
- "Eaw" - oprawa BARI II DLN230 z szybą mleczną; IP44 + moduł awaryjny 2h lub równoważna
- "F" - oprawa SATELLA III IP54 lub równoważna
- "Gaw" - oprawa PIAZZA IIS 1x18 TC-TEL E3 OP FR LI8; IP65 z modułem awaryjnym 2h; lub równoważna
- "K" - oprawa awaryjna PT202C 2h "Wyjście ewakuacyjne" lub równoważna
- "L" - oprawa awaryjna CR PTD MS 2F 2h kod 06-lub równoważna
- "N" - oprawa awaryjna CUBE CU302 tryb pracy "ciemny" lub równoważna
- "O" - oprawy według aranżacji wnętrza /przewiduje się źródło światła halogenowe typ GU10 max 50W 230VAC /
- "CDM" - czujnik ruchu lub równoważny
- "CS3-1B" - wyłącznik czasowy lub równoważny
- "LS-LI" - czujnik światła

OPIS:

- Układ instalacji TT
- Ochrona przeciwporażeniowa-  
-samoczynne wyłączenie zasilania  
-obudowy wykonane w II klasie ochronności
- Pom. bankomatu t.j. gniazdo 1f i oświetlenie podłączyć przewodem YDYpzo 4x2,5 trasa przewodu na rys.nr

<div>inwestprojekt</div> <div>Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13</div> <div>e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32</div>			
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy	SKALA	
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64	1:100	RYS. NR:
INWESTOR:	GMINA RYMANÓW ul. Młkowskiego 14A, 38- 480 Rymanów	12	
TYTUŁ RYS.:	INSTALACJA OŚWIETLENIA - PARTER	09. 2011	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:	inż. Bogusław Kozioł	PDK/0192/PWOE/06	