


TB1- TB2
Rozdzielnica XL3-160 izolowana kl.II; IP43; 6X24 mod.
/ 1050x575x183; drzwi pełne zamykane na klucz /



700mm

OPIS:

1. Układ instalacji TT
2. Ochrona przeciwporażeniowa-
-samoczynne wyłączenie zasilania
-obudowy wykonane w II klasie ochronności
3. Rozdzielnica zgrupowana z rozdzielnicą TB1
4. Rozdzielnicę zabudować w ścianie

<div>inwestprojekt</div> <div>Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13</div> <div>e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32</div>			
OBIEKT:	Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego w Rymanowie Zdroju z przeznaczeniem na budynek usługowo - handlowy	SKALA:	
ADRES BUD.:	Rymanów Zdrój, dz. nr ewid. 62, 63, 64	RYS. NR: 4	
INWESTOR:	GINA RYMANÓW ul. Młtkowskiego 14A, 38- 480 Rymanów		
TYTUŁ RYS.:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY TB2	09. 2011	
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		
PROJEKTANT:	inż. Bogusław Kozioł	PDK/0192/PWOE/06	