



Numer obwodu	--	1	2	3	
Nazwa odbioru	Sygnalizacja obecności napięcia	Tablica TK1 0,7	Tablica TK2 1,37	Tablica TK3 2,1	Telewizja dozorowa
P1 [kW]	---	21,2	29,6	3,2	1,5
Typ przewodu	---	YDY 5x10	YDY 5x10	YDY 5x6	YDY 3x2,5

PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX	
38-400 Krosno ul. Młocińska 28 NIP: 664208 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 638		ARCHITEKCI	
Wzrost: 1,70m, Ciężar ciała: 70kg, Data urodzenia: 04-02-1984, Data wyq. 23-02-1984			
Opis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Treść rysunku: Schemat rozdzielni R-UPS1	
Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02		Podpis: _____	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ		Podpis: _____	
Adres: 38 – 480 Rymańów ul. Miłkowskiego 38 nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Stadium: PW	
Inwestor: Gmina Rymańów 38 – 480 Rymańów ul. Miłkowskiego 14a		Branża: ELEKTRYCZNA	
Sprawdzający: mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Data: 2012.04	
		Skala: ---	
		Nr rysunku: E-26/1	