



- 1 Kocioł GE315 140 kW
- 2 Kocioł GE315 170 kW
- 3 Palnik WG30-N/1-C ZM-LN
- 4 Podgrzewacz wody VF400-2
- 13 Naczynie wzbiorcze 200 N
- 14 Naczynie wzbiorcze 50 D
- 16 Magnetoodmulacz Ter FM 65

- 17 Sprzęgło hydrauliczne SP80/250
- 25 Stacja solarna typu ZPS 18e-01
- 45 Stacja zmiękczenia wody Eco Line A-30/E
- 47 Rozdzielacz z rur stalowych fi 100 mm
- 48 Czopuch chromoniklowy fi 200 mm
- 49 Wkładka kominowa chromoniklowa fi 200 mm
- 50 Kanał nawiewny 40x50 cm

Projektant:  
mgr inż. Janusz Niezgoda  
upr. nr ANB.V.7342-74/92

TEMAT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W MILCZY

DATA:  
grudzień  
2012 r.

LOKALIZACJA: Milcza,  
ul. Szkolna, dz. nr 1316 i 1322

INWESTOR: Gmina Rymanów –  
ul. Młkowskiego 14a, 38-480 Rymanów

NR RYS:

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:  
KOTŁOWNIA - RZUT POMIESZCZENIA

SKALA:  
1 : 50

2