



Numer obwodu	4	4/11	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa odbioru	<i>Osw.</i> 0.29;0.30;0.31;0.32; 0.33;0.34;0.35;0.43; 0.44;0.45;0.46;1.38	<i>Osw.</i> <i>Kotła</i>	<i>Osw ewukacyjne</i> <i>coly parer</i>	<i>Gniazda</i> 0.2;0.19	<i>Gniazda</i> 0.18	<i>Gniazda</i> 0.18	<i>Gniazda</i> 0.15;0.16;0.17	<i>Gniazda</i> 0.15;0.6;0.7	<i>Gniazda</i> 0.3;0.4;0.5
Pi [kW]	1,95		0,28	2,8	3,6	3,2	3,2	2,8	3,6
Typ przewodu	YDY 4/3x1,5	YDY 4/3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

Niniejsze szkice, autorstwa zastrzeżone. Rozmnożenie bez zgody autora zabronione. Podkreślone progiem. Ujętym z dnia 04-02-1994. Dział nr. 63 z dnia 23-02-1994.		PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
Objekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: Inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02		38-400 Krosno ul. Tłuszcza 2B NIP: 684 200 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636	
Adres: 38-480 Rymanów ul. Miłkowskiego działek nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ 2450/14,		Stadium: PW	
Inwestor: Gmina Rymanów 38-480 Rymanów ul. Miłkowskiego 14a		Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Branża: ELEKTRYCZNA	
		Podpis:		Data: 2012.04- - - -	
		Podpis:		Skala: E-15/2	