



Numer obwodu	--	--	1	2
Nazwa odbioru	Zasilanie z rozdzielni RG	Signalizacja obecności napięcia	Gniazda DATA 2,5;1,5	Gniazda DATA 2,5;2,1
P <sub>i</sub> [kW]	14,11	---	1,6	1,6
Typ przewodu	YKY 5x35	---	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

<b>PAWEŁ PUDEŁKO</b>		<b>GRUPA BOX ARCHITEKCI</b>	
38-400 Krosno ul. Mickiewicza 20 NIP: 664208 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 638			
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mirkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ		Podpis: inż. Paweł PIWOWAR	
Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Podpis: mgr inż. Bartosz BUDZIK	
Data: 2012.04		Skala: ---	
Branża: ELEKTRYCZNA		Nr rysunku: E-20/1	