

IWO 300/5, kl. 0,2
FS7,5 , Sn= 5 VA

* – obudowa przystosowana do plombowania

PAWEŁ PUDEŁKO
38-400 Krosno
ul. Tkacka 28
NIP: 684 209 09 98
email: grupa_box@wp.pl
tel: 698 691 636

GRUPA BOX ARCHITEKCI

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukcja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994

Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02 Podpis:	Treść rysunku: Schemat układu pomiarowego		
Adres: 38 – 480 Rymanów ul. Mitkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15	Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ 2450/14, Podpis:	Stadium: PW		
		Branża: ELEKTRYCZNA		
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a	Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02 Podpis:	Data: 2012.04	Skala: ---	Nr rysunku: E-12