



Numer obwodu	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Nazwa odbioru	Klimatyzacja 1.21;1.20;1.19; 1.18;1.17;1.16;1.2; 1.3;1.4;1.5;1.6;1.7	Klimatyzacja 1.22;1.21;1.24;1.18 1.17;1.16;1.2; 1.3;1.4;1.5;1.6;1.7	Klimatyzacja 1.10;1.9;1.8;	Podgrzewacz 1.32	Podgrzewacz 0.34	Podgrzewacz 0.35	Podgrzewacz 0.36	Grzanie ryńien	Grzanie ryńien
Pt [kW]	1,92	1,6	0,61	2	2	2	2	2,45	2,45
Typ przewodu	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5

PAWEŁ PUDEŁKO				GRUPA BOX ARCHITEKCI	
38-400 Krosno ul. Mickiewicza 20 NIP: 664208 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 638					
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mitykowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15				Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ				Podpis: Treść rysunku: Schemat tablicy T2	
Sprawdzający: mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02				Podpis: Stadium: PW	
Branża: ELEKTRYCZNA				Data: 2012.04	
Nr rysunku: E-16/6				Skala:	