



Numer obwodu	--	---	1	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa odbioru	Zasilanie	Sygnalizacja obecności napięcia	Oswiecenie smiecinik	Oswiecenie goraz	Gniazda 1-f	Gzejniki	Gzejniki	Podgrzewacz	Zestaw gniazd 3-f	Napied bramy
Pi [kW]	22,83	---	0,036	0,696	1,6	4	2	5,5	4,49	3
Typ przewodu	NY 5x16	---	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	NY 3x2,5	NY 5x4	NY 3x2,5

PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
38-400 Krosno ul. Młocińska 28 NIP: 662406 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			
Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Adres: 38 – 480 Rymanów ul. Młocińskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ	
Investor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Młocińskiego 14a		Podpis: mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02	
Stadium: PW		Treść rysunku: Schemat tablicy TG	
Data: 2012.04		Skala: ---	
Branża: ELEKTRYCZNA		Nr rysunku: E-23/1	