



Numer obwodu	---	1	2	3	4	5	6	7
Nazwa odbiorcy	Zasilanie z rozdzielni RG	Gniazda DATA 0,18	Gniazda DATA 0,18	Gniazda DATA 0,20;0,21;0,22;0,23;0,24	Gniazda DATA 0,25;0,26;0,27;0,28	Gniazda DATA 0,30;0,31;0,32	Gniazda DATA 0,33;0,34;0,35	
P <sub>1</sub> [kW]	21,2	2	1,6	2	1,6	1,6	1,6	
Typ przewodu	YKY 5x35	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	

<b>PAWEŁ PUDEŁKO</b>		<b>GRUPA BOX ARCHITEKCI</b>	
38-400 Krosno ul. Mickiewicza 20 NIP: 664208 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Młotkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ		Podpis: Tomasz Kopeć	
Sprawdzający: mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Podpis: Bartosz Budzik	
Data: 2012.04		Skala: ---	
Branża: ELEKTRYCZNA		Nr rysunku: E-18/1	