



Numer obwodu	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Nazwa odbioru	Gniazda 0.13	Gniazda 0.8;0.12	Gniazda 0.8;0.11;0.9	Gniazda 0.9;0.10	Gniazda 0.7;0.35	Gniazda 0.42;0.43;0.44;0.45	Gniazda 0.33;0.34	Gniazda 0.39;0.40	Gniazda 0.42;0.32
Pi [kW]	3,2	2,8	2,4	2,4	3,2	2,4	3,2	2,8	3,2
Typ przewodu	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
38-400 Krosno ul. Mickiewicza 28 NIP: 664208 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 638			
Nawilżenie, ocieplenie, wentylacja, Rekondycja, bez zwodny antykorozja, Podłogowe ogrzewanie, Usługa z dnia 04-02-1984, 12.44.14, poz. 83 z dnia 23-02-1984			
Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Adres: 38 – 480 Rymanów ul. Mitykowskięgo działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ	
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mitykowskiego 14a		Podpis: mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02	
Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Podpis: mgr inż. Tomasz KOPEĆ	
Data: 2012.04		Stadium: PW	
Skala: ---		Branża: ELEKTRYCZNA	
Nr rysunku: E-15/3			