



Numer obwodu	30	31	32	33	34	35	36	37
Nazwa odbioru	Gniazda	Wypust kuchenka	Wypust kuchenka	Oswiehlenie terenu	Grzanie rymien	Osw zewn.	Wypusty 1-fazowe SSP	Wypusty 1-fazowe SSWIN
Pi [kW]	2,4	10	10	2,55	1,87	0,84	0,28/0,7	0,28/0,7
Typ przewodu	YDY 3x2,5	YDY 5x4	YDY 5x4	YAKY 4x16	YKY 3x2,5	YDY 3x1,5	HDBs 3x1,5	YDY 3x1,5

PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
38-400 Krosno ul. 1 Maja 20 NIP: 664200 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mirkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ		Podpis: Treść rysunku: Schemat tablicy T1	
Stadium: PW			
Branża: ELEKTRYCZNA			
Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Podpis: Data: 2012.04	
Nr rysunku: E-15/5		Skala: ---	