



Numer obwodu	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nazwa odbioru	Os. 1.33;1.32;1.26;1.27;1.29;1.30;1.31;1.34;1.28;1.13;1.12;1.11;1.35;1.36;1.22;1.23;1.10;1.9	Os. 1.24;1.25	Os. 1.35;1.36;1.22;1.23;1.24;1.25	Gniazdo 1.8;	Gniazdo 1.7;1.1	Gniazdo 1.6;1.5	Gniazdo 1.4;1.3	Gniazdo 1.3;1.2	Gniazdo 1.16;1.17
P1 [kW]	2,3	1,66	0,36	2,4	3,2	3,2	2,4	3,2	3,2
Typ przewodu	YDY 4/3x1,5	YDY 4/3x1,5	YDY 4/3x1,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5	YDY 3x2,5

PAWEŁ PUDEŁKO		GRUPA BOX ARCHITEKCI	
38-400 Krosno ul. Mickiewicza 28 NIP: 664200 00 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636			
Inwestor: Gmina Rymanów 38 – 480 Rymanów ul. Mirkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/15		Projektant: inż. Paweł PIWOWAR nr upr. E-117/02	
Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz KOPEĆ		Podpis: Treść rysunku: Schemat tablicy T2	
Sprawdzający mgr inż. Bartosz BUDZIK nr upr. E-217/02		Podpis: Stadium: PW	
Branża: ELEKTRYCZNA		Data: 2012.04	
Skala: ---		Nr rysunku: E-16/2	