



Schemat przyłączenia doziemnej instalacji gazowej do budynku



Poz.	Specyfikacja	Uwagi
1	Rura polietylenowa dn75 PE100 SDR 17	PN-EN 1555-2:2004
2	Rura stalowa DN65 L290 NB	PN-EN 10208-2+AC
3	Połączenie nierozłączne PE/Stal dn75/DN65	PN-EN 12007-2
4	Taśma ostrzegawcza koloru żółtego	ZN-G-3002:2001
5	Przewód lokalizacyjny	ZN-G-3002:2001
6	Kolano hamburskie do wspawania DN65 90°	PN-EN 10253-1
7	Kolano hamburskie do wspawania DN65 45°	PN-EN 10253-1

Schemat przyłączenia do szafki gazowej zamontowanej na ścianie zewnętrznej budynku



Poz.	Specyfikacja	Uwagi
1	Rura polietylenowa dn75 PE100 SDR 17	PN-EN 1555-2:2004
2	Rura stalowa DN65 L290 NB	PN-EN 10208-2+AC
3	Połączenie nierozłączne PE/Stal dn75/DN65	PN-EN 12007-2
4	Taśma ostrzegawcza koloru żółtego	ZN-G-3002:2001
5	Przewód lokalizacyjny	ZN-G-3002:2001
6	Kolano hamburskie do wspawania DN65 90°	PN-EN 10253-1
7	Kolano hamburskie do wspawania DN65 45°	PN-EN 10253-1
7	Projektowana szafka gazowa 1000x500x400	ZN-G--4120-4122

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Pośredniemu prawu: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U. nr poz. 83 z dnia 23-02-1994. GRUPA BOX ARCHITEKCI 38-400 Koszów ul. Karłowicza 28 NIP: 524-252-93-98 REGON: 142030 e-mail: biuro@boxarch.pl tel: 668 661 636			
Objekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTON nr upr. PDK/0071/PWOS/06	Podpis:	Treść rysunku: Schemat przyłączenia doziemnej instalacji gazowej do budynku
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15	Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTROWKA-BRACH	Podpis:	Stadium: Projekt Wykonawczy
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Młkowskiego 14a	Sprawdzający	Podpis:	Branża: SANITARNA
		Data: Kwiecień 2012	Nr rysunku: G-07