


Rura ochronna PE dn160 z sączkiem wężowym - szczegół



Poz.	Specyfikacja	Uwagi
1	Rura polietylenowa gazowa dn75 PE100 SDR 17	PN-EN 1555-2:2004
2	Rura polietylenowa osłonowa dn160 PE100 SDR 11; L=4,0 m	PN-EN 1555-2:2004
3	Uszczelnienie - manszeta typu N	Wymiar: 65x150
4	Płozy dystansowe typ "B", H=34 mm (odstęp co 1,5 m)	Symbol: 65-B-34
5	Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej	Zakres ściskania: 70-90
6	Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej	Zakres ściskania: 150-170
7	Odejsięcie siodłowe z króćcem Ø125/25	PN-EN 1555-3:2004
8	Mufa elektrooporowa Ø25	PN-EN 1555-3:2004
9	Rura wydmuchowa dn25 PE100 SDR11	
10	Żeliwna skrzynka uliczna do gazu	

UWAGA: Długość rury wydmuchowej ustalić na budowie

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994. Dz.U.Nr poz. 83 z dnia 23-02-1994			<div>PAWEŁ PUDEŁKO</div> <div>38-400 Krosno ul. Tkacka 28 NIP: 684 209 09 98 email: grupa_box@wp.pl tel: 698 691 636</div>		<div>GRUPA BOX</div> <div>ARCHITEKCI</div>			
Obiekt: Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą		Projektant: mgr inż. Grzegorz RECHTOŃ nr upr. PDK/0071/PWOS/06		Podpis:		Treść rysunku: Rura ochronna dn160 z sączkiem wężowym - szczegóół		
Adres: 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego działki nr 2450/4, 2450/13, 2450/14, 2450/15		Asystent projektanta: mgr inż. Tomasz TOTOŚ mgr inż. Małgorzata OSTRÓWKA-BRACH		Podpis:		Stadium: Projekt Wykonawczy		
Inwestor: Gmina Rymanów 38 - 480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a		Sprawdzający		Podpis:		Branża: SANITARNA		
						Data: Kwiecień 2012	Skala:	Nr rysunku: G-08