

UWAGA !!!
Cała linia kablowej projektowa w rurach osłonowych DVK fi 75
Projektowane słupy aluminiowe o wysokości ci 6m na fundamentach
betonowych B-50 i oprawami LED 48W (3500K)
projektuje się przekroczenie istn. wjazdów utwardzonych metod podwiertu

OBIEKT	Budowa o wietlenia ulicznego ulicy Spacerowej w Rymanowie Zdroju obr. b Deszno
INWESTOR	Gmina Rymanów ul. Miłkowskiego 14a 38-480 Rymanów
Rodzaj Opracowania	PROJEKT TECHNICZNY
Data opracowania: 09.2014	SKALA 1:500
	Projektant:

Istn. słup nr 5/73/1-3; Sie
zasilana z STR Deszno 1

Proj. szafa SO - WC	
---------------------	--

Proj. przecisk rur osłonow
SRS fi 75 - 9m

Proj. przyłącz kablowy
YAKY 4x35mm²