



- Pg1** Kocioł gazowy c.o. jednofunkcyjny 92 kW  
o max zużyciu gazu 10,0 [m³/h]
- Pg2** Podgrzewacz wody Q=24,4 [kW]  
zużycie gazu: 2,10 [m³/h]
- Pg3** Kuchnia gazowa 4-palnikowa  
moc 20 [kW]  
zużycie gazu: 2,10 [m³/h]
- Pg4** Taboret gazowy moc 16 [kW]  
zużycie gazu: 1,6 [m³/h]

OBIEKT	BUDYNEK DOMU LUDOWEGO w SIENIAWIE	SKALA
ADRES BUD	ul. Wiśniowa 100 38-480 SIENIAWA dz.nr.1010/8,1010/10	1:100
INWESTOR	GMINA RYMANÓW ul.Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów	rys nr: 3
TYTUŁ RYS.	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ	08-2012
BRANŻA	GAZOWA	
PROJEKTANT	mgr inż. Krystyna Kierońska-Barud Nr up.ANB.V.7342-109/93	