





Zdj.3,4 Ściana oporowa podłużna

#### 4.2. Słupy

Słupy wiaty z rur okrągłych  $\varnothing 100\text{mm}$  w rozstawie co 5,0m. Słupy wysokości o. 4,5m i 3,5m uległy zwirzeniu i wyboczeniu. Miejsca połączenia słupów ze stopą fundamentową są w stanie awaryjnym: elementy stalowe są mocno skorodowane, konstrukcja miejscami jest ze sobą niezwiązana, pojawiają się także odspojenia śrub fundamentowych.



Zdj.5 Ściana czołowa poprzeczna (południowa)

Zdj.6 Konstrukcja nośna zadaszenia

Połączenie słupów stalowych z fundamentem zrealizowano za pomocą 4 śrub. Łączenie płatwi i słupów – na stopkę/blachownicę. Konstrukcja zadaszenia trybun była mocno eksploatowana, w