



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97


tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet.pl



TE /56/19



Rymanów, dnia 10.06.2019 r.

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.06.2019r. o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej projektowanych budynków mieszkalnych typu kontenerowego w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego b/n (**nr dz. 1810, 1811/1 i 1811/2**) informujemy, iż przyłączenie należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsce przyłączenia kanalizacji sanitarnej – studnia betonowa kolektora betonowego Ø 800 mm / obręb dz. o nr 1810/.
2. Przyłączenie wykonać rurą PVC o średnicy Ø 160/4 (lita), stosować studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni w drogach dojazdowych stosować studnie teleskopowe o nośności min. 12.5 ton.
3. **Z budynku będą odprowadzane wyłącznie ścieki socjalno-bytowe.**
4. W przypadku przejść poprzecznych kanalizacją sanitarną przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury kanalizacyjne typu ciężkiego.
5. Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2015r. poz.139 –j.t).
6. Miejsce przyłączenia – komora betonowa wodociągu PVC Ø 110 mm /obręb działki 1698/.
7. Przyłącz wodociągowy zaprojektować i wykonać z rur PE o średnicy Ø 63 mm SDR 11.
8. W miejscu włączenia projektowanego przyłącza, należy zaprojektować zasuwę żeliwną Ø 50 mm z obudową i skrzynką uliczną. Wodociąg zakończyć zasuwą Ø 50 na działce 1810.
9. W przypadku przejść poprzecznych siecią wodociągową przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury RC / trójwarstwowe/ do podwierzchołków o odpowiedniej grubości ścianki.
10. Rurociąg ułożyć na głębokości minimum 1,40 m.
11. Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 80 cm pod powierzchnią terenu.
12. Uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będzie przebiegać przyłączenia.
13. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlany – branżowy – 3 szt.
14. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
15. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanów, inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji:
 - na podstawie zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Krośnie (art.30 ust.1 pkt. 1,a w zw. z art. 29 ust.1 pkt. 20 – Prawa Budowlanego),
 - bez zgłoszenia (art. 29a – Prawa Budowlanego).
16. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
17. Przed zasypaniem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego przyłączy. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
18. **Włączenie przyłączy do czynnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wykonuje wyłącznie Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Zgłoszenie przez Inwestora**

wykonania włączenia winno nastąpić na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanów.

19. Roboty budowlane wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
20. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
21. **Okres ważności warunków technicznych upływa po trzech latach od daty ich wydania.**
22. Celem dokonania odbioru ostatecznego przyłączy należy przedłożyć:
 - projekt budowlany- branżowy,
 - inwentaryzację geodezyjną w 2 egz. skala 1 :500
 - wniosek o zawarcie umowy na odprowadzenie ścieków i dostawę wody.
 - atesty, deklaracje zgodności na materiały
 - zgodny na wejście w teren właścicieli nieruchomości,
 - protokół odbioru robót.

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Damian Rygiel

Uwaga :

- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 139 – j.t.).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a. - ZGK