Uwaga!!!
Projektowane słupy aluminiowe SAL i Sm na fundamentach betonowych B-bD i oprawami LED o mocy 60W i strumieniu świetlnym 7200lm, temperaturze barwowej 4000K, IP66, IK08 przekrój kołowy, proj. linia kablowa SAL, uziemienie słupów wykonać metodą podłożową zamiejscie w tych miejscach rury DVK narzut SRS 8 75, dodatkowo przy skrzyżowaniu z drogami i chodnikami rury ochronne DVK narzut SRS 8 75 zakończone studzienkami z dowolnym typu PB 9 120 ostrzegają kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne
LEGENDA
maz aluminiowy SAL L1/1 - L1/3 / L1/5 - L1/9/2
proj. linia kablowa dozorowa zasilająca lampy YAKXS 4x35mm2
proj. szafa oświetlenia oświetleniem uliczym
OBIEKT
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 191 na odcinku Nowy Dwór - Kamienica Królewska
INWESTOR
Gmina Nowy Dwór
Starostwo Powiatowe
TEMAT RYSUNKU
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Data opracowania: 09.2021
Projektant:
mgr inż. Adam Kowalski
Nr.Upr. MP-1