



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97

tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet.pl



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40
TE /51/141513 43-55-106
NIP 684-000-10-97 (5)

Rymanów, dnia 18.11.2015 r.

**Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.11.2015 r. o wydanie warunków technicznych nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Rymanowie przy ul. Konopnickiej informujemy, iż sieć należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsce przyłączenia kanalizacji sanitarnej – projektowana studnia S38 na kolektora PVC ϕ 200 mm. / obręb działki 3453/12/.
1. Przewody kanalizacyjne sieciowe wykonać z rur PVC o średnicach wynikających z wyliczeń, jednak nie mniejszych niż ϕ 160 mm.
2. Stosować studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni w drogach dojazdowych stosować studnie teleskopowe o nośności minimum 12,5 ton.
3. W przypadku przejść poprzecznych kanalizacją sanitarną przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury kanalizacyjne typu ciężkiego.
4. Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2014r. 1040 – j.t.)
5. Uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będzie przebiegać sieć kanalizacyjna.
6. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlano-wykonawczy,
7. Projekt należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Krośnie.
8. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
9. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
10. Przed zasypaniem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego sieci. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
11. **Włączenie nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, będzie się odbywać pod nadzorem pracowników ZGK Rymanów. Budowę sieci kanalizacyjnej wykonuje wyłącznie Firma**

lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgłoszenie wykonania odbiorów częściowych robót powinno nastąpić na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanów.

12. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
13. Celem dokonania odbioru ostatecznego sieci należy przedłożyć:
 - projekt budowlano-wykonawczy,
 - inwentaryzację geodezyjną w 2 egz. w skali 1:500,
 - inwentaryzację geodezyjną w formie elektronicznej,
 - atesty, aprobaty techniczne na materiały, deklaracje zgodności,
 - zgodny na wejście w teren właścicieli nieruchomości,
 - protokół odbioru robót.

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Damian Rygiel

Uwaga :

- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. z 2015, poz. 139).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a. - ZGK