



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97

tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet.pl



Rymanów, dnia 16.12.2011 r.

TE /66/11

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40
tel. (0-13) 43-55-106
NIP 684-000-10-97 (4)

Gmina Rymanów
ul. Mitkowskiego 14a
38-480 Rymanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.12.2011 r. o wydanie warunków technicznych rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. PCK w Rymanowie Zdroju informujemy, iż w/w zadanie należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsce przyłączenia kanalizacji sanitarnej - studnia kolektora betonowego ϕ 400 mm.
(dz. nr 362/1)
2. Przebudowę i rozbudowę sieci należy zaprojektować z rur PVC o średnicy ϕ 200 mm i 160 mm stosować studnie prefabrykowane min. DN 400 z tworzyw sztucznych. W przypadku lokalizacji studni w drogach dojazdowych stosować studnie teleskopowe o nośności minimum 12,5 ton.
3. W przypadku przejść poprzecznych kanalizacją sanitarną przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury kanalizacyjne typu ciężkiego.
4. Materiały zastosowane do budowy przewodów kanalizacyjnych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 249, poz. 2497).
5. Uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będzie przebiegać przebudowa i rozbudowa sieci.
6. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlany.
7. Projekt należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Krośnie.
8. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
9. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
10. Przed zasypianiem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego sieci. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.

11. Roboty budowlane wykonywać może wyłącznie firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.
12. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
13. Celem dokonania odbioru ostatecznego sieci należy przedłożyć:
 - projekt budowlany,
 - inwentaryzację geodezyjną,

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. *Dariusz Rygiel*

Uwaga :

- Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. zabrania się wprowadzania wód deszczowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. z 2006 Nr 123 poz. 858 z późn. zm).

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a. - ZGK