

707.2014

Krosno, dn. 12.08.2014

Starosta Krośnieński
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1

**ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE Nr GG.I.6630.707.2014.AJ1**

/ Na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)/

Inwestor: GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów
ul. Mitkowskiego 14A

Przedmiot narady: Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych

Lokalizacja: Rymanów Zdrój, dz.: 368, 370, 372, 373, 374, 376/1, 376/3, 376/4, 376/5, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, ul. PCK Wołuszowa, dz.: 373/3, 374

Sposób przeprowadzenia: Stacjonarny
Data wpływu: 04.08.2014
Data narady: 12.08.2014

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1.	Anna Brekiesz - Powiatowy Zarząd Dróg	-
2.	Dariusz Folta - Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	-
3.	Ryszard Pelczar - Rejon Dystrybucji Gazu - Krosno	-
4.	Urząd Gminy Rymanów	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej
5.	Wiesław Nosal - Rejon Energetyczny Krosno	W pobliżu kabli energetycznych, prace ziemne prowadzić ręcznie. Zachować odległości pionowe projektowanej kanalizacji sanitarnej od kabli energetycznych. Założenie rur ochronnych na kablach wykonać w porozumieniu i pod nadzorem Rejonu Energetycznego Sanok
6.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie	Przedstawiciel nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej

VERTE!

7.	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej	<p>W pobliżu czynnych podziemnych przewodów i urządzeń wykopy należy prowadzić ręcznie.</p> <p>Skrzyżowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejącym gazociągami, przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez Punkt Dystrybucji Gazu Rymanów.</p> <p>Znaki państwowej osnowy geodezyjnej są pod ochroną prawa (Prawo Geodezyjne). Nie mogą zostać zniszczone, uszkodzone lub przesunięte np. pkt. 185 141_2194. Znaków nie zasypywać ziemią. Geodeta wykonujący wytyczenie powinien zagrożone znaki oznaczyć w sposób widoczny dla wykonawcy robót.</p> <p>Projekt kanalizacji sanitarnej sprawdzono w odniesieniu do istniejących i naniesionych wcześniej na mapę projektów uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej do dnia 11.09.2014r.</p>
----	--------------------------------------	---

**Stwierdza się zgodność
odpisu z oryginałem**

Krosno, dnia **11. 09. 2014**

podpis

Z up. STAROSTY

Jacek Boczar
 Przewodniczący Narady Koordynacyjnej