UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



L

Oprawa LED CUDLE (3500K), II klasa ochronności wg. zestawienia montażowego tabela nr 3

Złącze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Słup SAL wg zestawienia materiałowego aluminiowy anodowany oksydowany
w kolorze INOX C-45 zabezpieczony od spodu elastomerem na fundamencie betonowym B-70 wg. zestawienia montażowego tabela nr 3

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 497m

Rys. 4

	Data opracowania: Lipiec 2020
Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka ul.Zdrojowa dz. nr ewid 3343	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: