UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



L Oprawa LED CUDLE 72 (3500K), II klasa ochronności wg. zestawienia

Złącze IZK z wkładka topikowa BiWts 4A

Słup SAL wg zestawienia materiałowego aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze INOX C-45 zabezpieczony od spodu elastomerem na fundamencie betonowym B-70 wg. zestawienia

L Oprawa LED ISKRA wg zestawienia, II klasa ochronności

Złącze IZK z wkładka topikowa BiWts 4A

Słup SAL - 6 aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze INOX C-45 od spodu zabezpieczony elastomerem na fundamencie betonowym B-50 wg. zestawienia

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 916

Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka ul.Zdrojowa dz. nr ewid 4099; 4098/1	Data opracowania: Listopad 2017
	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował: