UKŁAD TN-C
Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA



L

Oprawa LED CUDLE (3500K), II klasa ochronności wg. zestawienia montażowego Tabela nr 2

Złącze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Słup SAL wg zestawienia materiałowego aluminiowy anodowany oksydowany
w kolorze INOX C-45 zabezpieczony od spodu elastomerem na fundamencie betonowym B-70 wg. zestawienia montanowego tabela nr 2

Rys. 5

Schemat rozwinięty budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Klimkówka ul.Zdrojowa dz. nr ewid. 3010	Data opracowania: Sierpień 2020
	Inwestor: Gmina Rymanów ul..Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanów
	Projektował:

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm2 - 853m