

Tabela Nr 1  
Zestawienie montażowe przebudowy oświetlenia ulicznego przy ulicy Świerkowej w miejscowości Rymanów Zdrój zasilanego z istniejącej lampy L19/WO

Lp.	Nazwa materiału	Jm.													Razem
			istn. L19/WO	20/WO	21/WO	22/WO	23/WO	24/WO	25/WO	26/WO	27/WO	28/WO	29/WO	30/WO	
1.	Oprawa LED OW 48 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa wyposażona w klosz - typu szyszka przezroczysta	kpl		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
2.	Słup aluminiowy typu SAL wysokości 6m anodowany na kolor czarny typu DP 42-5 z wysięgnikiem podwójnym typu WA-15/2 P	szt.			1	1									2
3.	Słup aluminiowy typu SAL wysokości 6m anodowany na kolor czarny typu DP 42-6 z wysięgnikiem pojedynczym typu WA-15/1 P	szt.		1			1	1	1	1	1	1	1	1	9
4.	Fundament B + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
5.	Płaskownik ocynkowany 25x4mm	m		24	36	38	36	37	37	37	37	37	37	37	393
6.	Folia niebieska	m		18	18	22	18	32	32	32	32	32	32	32	300
7.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m		8	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8	104
8.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		24	36	36	36	37	37	37	37	37	37	37	391
9.	Złącze IZK	kpl		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
10.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	13
11.	Rura DVK fi 75	m		18	18	22	18	32	32	32	32	32	32	32	300
12.	Rura DVK fi 50	m	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	34
13.	Tabliczka metalowa emaliowana "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
14.	numeracja słupowa	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
15.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3
16.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 110	m									2	2	2		6
17.	Rura osłonowa SRS fi 75	m			12	10	12								34

istniejącą szafę SO-WO przebudować - wymienić zabezpieczenie przedlicznikowe i policznikowe obwodowe o jeden stopień do góry

przewidzieć w miarę potrzeb w miejscach newralgicznych rozebranie i ponowne ułożenie kostki brukowej

istniejące słupy stalowe wraz z oprawami zdemontować i zdać właścicielowi tj. Sanatorium STOMIL