

## Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. z 2012 poz.463 ustala się dla inwestycji pn:

**Doposażenie istniejącego ogrodu jordanowskiego w urządzenia Skateparku na działce nr ew. 3121 w miejscowości Rymanów, Gmina Rymanów.**

### *1. Kategoria geotechniczna*

Projektowany obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej (1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze) posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

### *2. Warunki gruntowo wodne*

Na podstawie przeprowadzonych oględzin terenu przyszłej inwestycji oraz po dokonaniu wywiadu środowiskowego stwierdzono:

- podłoże gruntowe jest jednorodne geotechnicznie i litologicznie, uwarstwione równoległe do poziomemu terenu.
- poziom wód gruntowych nie występuje w obrębie posadowienia płyty

Na podstawie powyższego stwierdza się że: **podłoże gruntowe jest przydatne do celów budowlanych**

Opracowanie :