

Dotyczy zapytań do inst. elektrycznej inwestycji pod nazwą: „**Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem**”

Pyt.1.

Odp.: Nie można stosować latarni parkowych z tworzyw sztucznych w zamian za latarnie z rur stalowych i odlewów żeliwnych. Widok oraz wymiary latarni wg projektu wykonawczego.

Pyt.2.

Odp.: Montaż tablicy rozdzielczej amfiteatru dotyczy tablicy podtynkowej tej samej która została ujęta w pozycji nr 4 przedmiaru z marca 2010r. Omyłkowo podano w przedmiarze tablicę naścienną.

Pyt.3.

Odp.: Tablica TL jest tablicą istniejącą i nie należy ujmować jej w zakresie robót elektrycznych.