

Tabela Nr 1
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy PCK w miejscowości Rymanów Zdrój zasilanego z istniejącej lampy L1/1/WO oraz od istn. Szafy SO-WO do lamp oświetlenia parkingu

Lp.	Nazwa materiału	Jm.																				
			istn. L1/1/WO	L2/1/WO	L3/1/WO	L4/1/WO	L5/1/WO	L6/1/WO	L7/1/WO	L8/1/WO	L9/1/WO	L10/1/WO	L11/1/WO	L12/1/WO	L1/3/WO	L2/3/WO	L3/3/WO	L1/2/WO	L2/2/WO	L3/2/WO	istn. Szafa SO-WO	Razem
1.	Oprawa LED OW 48 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa wyposażona w klosz - szyszkę mrożoną	kpl				1				1								1	1	1		5
2.	Oprawa LED OW 60 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa wyposażona w klosz - szyszkę mrożoną	kpl	1	1		1	1	2	1													7
3.	Słupy wraz z oprawami LED przeniesione ze stanowisk L1/2/WO; L2/2/WO; L3/2/WO	kpl										1	1	1								3
4.	Oprawa LED OS-1 32W/ 3500K	kpl									1											1
5.	Oprawa LED CUDLLE 96 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3,	kpl			1										1	1	1					4
6.	Słup SP-5 z fundamentaem	kpl									1											1
7.	Słup aluminiowy typu SAL - 12/5 wysokości zawieszenia lampy 7,68m anodowany na kolor INOX C-45	kpl			1										1	1	1					4
8.	Słup aluminiowy typu SAL 60 wysokości 6m anodowany na kolor czarny typu DP 42-6 z wysięgnikiem pojedynczym typu WA-15/1 P słup zabezpieczony elastmerem do wysokości	szt.	1	1			1		1	1								1	1	1		8
9.	Słup aluminiowy typu SAL60 wysokości 6m anodowany na kolor czarny typu DP 42-6 z wysięgnikiem pojedynczym typu WA-15/2 P, słup zabezpieczony elastmerem do wysokości 35cm	szt.				1		1														2
10.	Fundament B71 + elementy złączne do fundamentu	szt.			1										1	1	1					4
11.	Fundament B 60+ elementy złączne do fundamentu	szt.	1	1		1	1	1	1	1								1	1	1		10
12.	Płaskownik ocynkowany 25x4mm	m		35	19	35	35	45	46	40	35	37	34	40	18	40	32					491
13.	Folia niebieska	m		22	15	30	22	40	30	35	25	32	30	35	8	35	28					387
14.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m	6	6	8	12	6	12	6	6	6				8	8	8	6	6	6		110
15.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		35	19	35	35	45	46	40	35	37	34	40	18	40	32					491
16.	Złącze IZK	kpl	1	1	1	2	1	1	1	1	1				1	1	1					13
17.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.	1	1	1	2	1	1	1	1	1				1	1	1					13
18.	Rura DVK fi 75	m		22	15	30	22	40	30	35	25	32	30	35	8	35	28					387
19.	Rura DVK fi 50	m	3	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	1	2	2	2	1	43
20.	Tabliczka metalowa emaliowana "WO"+uchwyt	szt.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		18
21.	numeracja słupowa		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		18
22.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		5,1
23.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 110	m					2	1						1								4
24.	dozbrojenie szafy SO, montaż zabezpieczenia topikowego	kpl																		1		1
25.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 160 czerwona	m					2		1													3
26.	Rura osłonowa SRS fi 75	m		8			8		10		5				4							35