

Tabela Nr 3
Zestawienie montażowe oświetlenia ulicznego ulicy PCK i Zdrojowej w miejscowości Rymanów Zdrój

Lp.	Nazwa materiału	Jm.															Razem
			L17/WO	L23/WO	L24/WO	L25/WO	L26/WO	L27/WO	L28/WO	L29/WO	L30/WO	L31/WO	L32/WO	L33/WO	L35/WO	L36/WO	
1.	Oprawa LED OW 48 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa wyposażona w klosz - szyszke "mrożony"	kpl			2	2	1	1	1			2					9
2.	Oprawa LED OW 60 (3500K) z optyką rozsyłu światła typu T3, oprawa wyposażona w klosz - szyszke "mrożony"	kpl		2			1	1	1	1	2		2	2	1	1	14
3.	Słup aluminiowy typu SAL wysokości 6m (SAL-60) anodowany na kolor czarny typu DP 42-5,5 z wysięgnikiem pojedynczym typu WA-15/1 P zabezpieczony słup elastomerem do wysokości 35cm	szt.								1					1	1	3
4.	Słup aluminiowy typu SAL wysokości 6m (SAL-60) anodowany na kolor czarny typu DP 42-5,5 z wysięgnikiem podwójny typu WA-15/2 P zabezpieczony elastomerem do wysokości 35cm	szt.		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1			10
5.	Fundament B 60 + elementy złączne do fundamentu	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
6.	Płaskownik ocynkowany 25x4mm	m		20	35		42		38		52		48	52		42	329
7.	Folia niebieska	m		37	28	35	35	35	32	32	45	10	43	45	30	35	442
8.	Przewód YDY 2x2,5mm2	m		12	12	12	12	12	12	6	12	12	12	12	6	6	138
9.	Kabel YAKXS 4x35mm2	m		43	35	42	42	42	38	38	52	30	48	52	57	42	561
10.	Złącze IZK	kpl		2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	23
11.	Bezpiecznik topikowy 4A	szt.		2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	1	23
12.	Rura DVK fi 75	m		37	28	35	35	35	32	32	45	10	43	45	30	35	442
13.	Rura DVK fi 50	m	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	4	2	41
14.	Tabliczka metalowa emaliowana "WO"+uchwyt	szt.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
15.	numeracja słupowa			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
16.	Przewód Lgy 16mm2 żo	m		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,9
17.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 110	m				2	2	1				1		1			7
18.	rura osłonowa dwudzielna PS fi 160 czerwona	m										1					1
19.	Rura osłonowa SRS fi 75	m		10								15			20		45