

### **Ochrona dodatkowa od porażen**

Dodatkową ochronę od porażen przed pośrednim dotykiem stanowiąc będzie skuteczne szybkie wyłączenie w układzie pracy TN-C, poprzez podłączenie wszystkich słupów i metalowych części oraz przewodu neutralnego do uziomu sztucznego wykonanego bednarką FeZn 25x4 ułożonej wzdłuż całej trasy kabla.

### **Pomiar i sterowanie**

Istniejący w szafie SO nr 693 zasilanej ze stacji transf. Rymanów ZOR.

*inż. Marek Gonet*

uprawniony do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych  
Podpis.....nr. PDK/0168/POOE/05, z dn. 30-12-2005