

Pytania i udzielone odpowiedzi

Dotyczy: postępowania p.n.: „Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego w uzdrowisku Rymanów – Zdrój, Gmina Rymanów.

Gmina Rymanów jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) udostępnia pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź w powyższym postępowaniu.

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1 Dotyczy Część 2c zamówienia: „budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV, oświetlenia ulicznego kablowego w Miejscowości Rymanów Zdrój ul. Spacerowa”

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie mufy kablowe są również do wykonania na tym etapie realizacji zadania. Zgodnie z zagospodarowaniem terenu oraz zestawieniem montażowym do wykonania jest łącznie 48szt muf kablowych co nie znajduje potwierdzenia ani w treści SWZ ani dołączonym do niego przedmiarze robót?

Ad. pytanie

Na etapie wykonywania prac budowlano-montażowych - na tym etapie niezbędne jest wykonanie muf kablowych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec