

**Zestawienie montażowe linii nN napowietrznej  
oświetleniowej w m-ci Wróblek Szlachecki.**

**Tab. nr 1**

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Numer stanowiska													Razem	
			St. tr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	Oprawa OUS- 150	kpl.		1	1		1	1				1	1	1	1	1	8
2	Wysięgnik rurowy- 1 m.	szl.		1	1		1	1				1	1	1	1	1	8
3	Przewód AsXSn 2x 35 mm2	m.		48	40	32	38	30	36	33	40	40	38	33	33	45	486
4	Skrzynia bezp. SV 19.25	szl.		1	1		1	1		1		1	1	1	1	8	
5	Wkł. top. Bi Wts 6 A	szl.		1	1		1	1		1		1	1	1	1	8	
6	Ogranicznik przp. SE 30.166	szl.					1			1					1	3	
7	Przewód YDY 3x 2,5 mm2	m.		3	3		3	3		3		3	3	3	3	24	
8	Uziom pretowy L= 6 m	szl.					3			3					3	9	
9	Płaskownik Fe/Zn 25x 4 mm	m.					10			10					10	30	
10	Przewód AsXSn 16 mm2	m.		2	2		2	2		2		2	2	2	2	16	
11	Końcówka 2 kA	szl.		2	2		2	2		2		2	2	2	2	16	
12	Zacisk SL 11.118	szl.	2	2	2		2	4		2		2	2	2	2	20	
13	Uchwył SO 130	szl.		1	1		1		1		1	1	1	1	1	9	
14	Uchwył SO 117.225	szl.	2				1	1		1					1	6	
15	Hak wieszakowy SOT 21	szl.	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	16	
16	Uchwył wysięgnika	szl.		2	2		2	2		2		2	2	2	2	16	
17	Rura BE 35	m.	6													6	
18	Uchwył rury fi 35	szl.	6													6	
19	Tabliczka "WO"+ uchwył	szl.		1	1		1	1		1		1	1	1	1	8	
20	"SR"- wyposażenie	kpl.	1													1	
21																	
22																	
23																	
24																	

**mgr inż. Bogusław Kubit**  
 Uprawnienia budowlane do projektowania  
 i kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  
 elektrycznych i elektroenergetycznych  
 nr ewid. 61/98

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Krośnie  
 38-400 KROŚNO  
 ul. Bieszczadzka 1