



GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



BFP.271.5.2015

Rymanów, dnia 28.07.2015 r.

Strona internetowa Zamawiającego:
www.rymanow.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach Rymanów, Ladin, Wróblak Szlachecki, Wróblak Królewski, Milcza ze Zmysłówką oraz Bzianka”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), przekazujemy pytania otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi:

W związku z zainteresowaniem wykonania dokumentacji projektowej proszę o wyjaśnienie treści zapisów w dokumentach przetargowych:

1. W punkcie 8 str. 6 SIWZ Zamawiający załącza koncepcje sieci wodociągowej oraz mapę zasadniczą dla miejscowości Bzianka "... które mogą posłużyć jako podstawa do wykonania zakresu prac projektowych.". W przedstawionej koncepcji są zaprojektowane również przyłącza wodociągowe.

Czy zakres dokumentacji projektowej ma obejmować również projektowanie przyłączy wodociągowych?. Jeżeli tak, to proszę podać granicę rozdziału pomiędzy siecią rozdzielczą a przyłączami.

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje również zaprojektowanie przyłączy domowych, granicą rozdziału pomiędzy siecią wodociągowa a przyłączem będzie zasuwa w pobliżu granicy nieruchomości gruntowej przyłączanej nieruchomości.

2. W dokumentacji przetargowej brak jest wymagań technicznych do projektowania sieci wodociągowych.

Czy Projektant ma dowolność stosowania wszelkich dostępnych rozwiązań?

Odpowiedź: Projekt sieci wodociągowych należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZGK w Rymanowie – w załączeniu do udzielonej odpowiedzi.

BURMISTRZA GMINY
Wojciech Karbanteć