



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. Osiedle 40, 38-480 Rymanów

NIP 684-000-10-97

tel. 0134355106; 0134356125; 0134356766

fax. 0134356125; 0134356765

email: zgk@rymanow.pl; zgkrym@ks.onet.pl



Rymanów, dnia 24.07.2015 r.

TE/28/15
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
38-480 Rymanów, ul. Osiedle 40
tel. 13 43-55-106
NIP 684-000-10-97 (5)

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego 14a

38-480 Rymanów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.07.2015 r. o wydanie warunków technicznych przyłączenia sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do projektowanego rurociągu magistralnego Rymanów – Iskrzynia dla miejscowości Rymanów (Posada Dolna), Ladin, Wróblík Królewski, Wróblík Szlachecki, Milcza, Zmysłówka i Bzianka informujemy, iż budowę wodociągu należy wykonać w następujący sposób:

1. Miejsca włączenia nowo budowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanej magistrali wodociągowej Rymanów – Iskrzynia, należy zaprojektować zgodnie z warunkami technicznymi MPGK znak: ZWK-4052/17/1-5 z dnia 17.07.2015 r./ w załączeniu warunki techniczne MPKG Krosno/.
2. Dodatkowo, należy zaprojektować komory pomiarowo – redukcyjne wraz z armaturą zgodnie z obowiązującymi przepisami dla miejscowości Wróblík Królewski, Milcza, Zmysłówka i Bzianka z pełnym monitoringiem sieci. Monitoring, należy również uwzględnić na sieci wodociągowej oraz komorach K2, K-3, K-5, K-7 na które warunki techniczne wydało MPGK Krosno. Wszystkie wodomierze na sieci i przyłączach należy zaprojektować w klasie C z modułem radiowym o odpowiednim przepływie wynikającym z obliczeń.
3. Sieć i przyłącza na długości wynikającej z ilości zainteresowanych właścicieli działek, należy zaprojektować i wykonać z rur PE o średnicy wynikającej z obliczeń.
4. Na projektowanej sieci należy uwzględnić hydranty przeciwpożarowe. Ilość hydrantów powinna wynikać z obowiązujących przepisów.
5. W przypadku przejść poprzecznych siecią wodociągową przez drogi, stosować rury ochronne bądź rury ciśnieniowe o odpowiedniej grubości ścianki.
6. Materiały zastosowane do budowy przewodów wodociągowych, muszą spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2014.1040 – j.t).

7. Rurociąg ułożyć na głębokości minimum 1,40 m.
8. Na wykonanym wodociągu przed zasypaniem ułożyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z wkładką metalową na głębokości 50 cm pod powierzchnią terenu.
9. Uzyskać pisemną zgodę właścicieli działek, przez które będzie przebiegać sieć wodociągowa i przyłącza domowe.
10. Na wskazany zakres prac należy opracować projekt budowlano-wykonawczy,
11. Projekt należy uzgodnić w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Krośnie.
12. Dokonać uzgodnień technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanów.
13. Całość robót wykona inwestor własnym staraniem i na własny koszt.
14. Przed zasypaniem należy zgłosić gotowość do odbioru technicznego sieci i przyłączy. Istnieje możliwość dokonywania odbiorów częściowych.
15. **Włączenie nowo budowanego wodociągu do sieci, budowa komór pomiarowo-redukcyjnej oraz budowa całego odcinaka sieci i przyłączy, będzie się odbywać pod nadzorem pracowników Zakładu. Budowę sieci wodociągowej wykonuje wyłącznie Firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Zgłoszenie wykonania odbiorów częściowych robót powinno nastąpić na 3 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w formie pisemnej w siedzibie ZGK Rymanów.**
16. Przed zasypaniem należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, a po zasypaniu zgłosić gotowość dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanów.
17. Celem dokonania odbioru ostatecznego sieci i przyłączy należy przedłożyć:
 - projekt budowlano-wykonawczy,
 - inwentaryzację geodezyjną z podziałem na miejscowości w 2 egz. w skali 1:500,
 - inwentaryzację geodezyjną w formie elektronicznej z podziałem na miejscowości,
 - atesty, aprobaty techniczne na materiały, deklaracje zgodności,
 - zgodny na wejście w teren właścicieli nieruchomości,
 - protokół odbioru robót.

Z poważaniem

DYREKTOR ZAKŁADU
mgr inż. Damian Rygiel

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a. - ZGK