




GMINA RYMANÓW
38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a
NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006
fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl
<http://www.rymanow.pl>



BFP.271.6.2015

Rymanów, dnia 05.08.2015 r.

Strona internetowa Zamawiającego:
www.rymanow.pl

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego i organizacja terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej na działkach nr ewid. 58/12 i 58/14”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), przekazujemy pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzieloną odpowiedź:

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., nr 113, poz. 759) zwracam się o wyjaśnienie:

W opisie technicznym napisano, że siatka ogrodzeniowa jest w złym stanie technicznym natomiast słupy wymagają wykonania nowych powłok malarskich. W przedmiarach natomiast są pozycje jak fundamenty pod słupki ogrodzenia oraz ogrodzenie boiska z siatki na słupach. Proszę o wyjaśnienie czy należy wycenić nowe słupy czy tylko renowację istniejących? Jeśli tak proszę o podanie profili słupów stalowych na ogrodzenie boiska sportowego (w opisie są rury stalowe fi 80 natomiast na rysunku słupki z profilu 100 x 100 mm) oraz ogrodzenia placu zabaw (w opisie profile o przekroju prostokątnym natomiast w przedmiarze rura o średnicy 48/3,25 mm).

Proszę o podanie parametrów siatki stalowej powlekanej na ogrodzenia. Czy zamawiający dopuszcza siatkę o oczku 40 x 40 mm i grubość drutu 2,5/3,5 mm?

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki piłkochwytywów o oczku 10 x 10 cm i grubość splotu 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia w całości nowego z rur o przekroju fi 80. Dopuszcza się zastosowanie siatki powlekanej o oczku 40 x 40 mm i grubości drutu 2,5/3,5 mm. Siatki piłkochwytywów należy wykonać zgodnie z projektem.

BURMISTRZ GMINY

Wojciech Kurbantec