



GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a

NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006

fax. +48 134355765



gmina@rymanow.pl

<http://www.rymanow.pl>



INW-ZP.271.12.2012

08.06.2012r.

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Klimkówce”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759) przekazujemy pytania zadane przez Wykonawcę oraz udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający może wskazać rodzaj wypełnienia jaki należy przyjąć do zasypania trawy syntetycznej? Czy ma być zgodnie z zapisem SIWZ tj. wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labasport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd, czy zgodnie z STWiOR tj. granulat EPDM w kolorze zielonym?

Ad.1. Zamawiający w dokumentacji projektowej określił rodzaj i parametry wypełnienia trawy syntetycznej. STWiOR jest integralną częścią SIWZ.

Pytanie nr 2: Jeśli należy użyć wypełnienia EPDM w kolorze zielonym to czy badania również mają się opierać na EPDM, czy mogą być dostarczone badania na granulacie SBR?

Ad.2. Wypełnieniem trawy syntetycznej ma być granulat EPDM w kolorze zielonym.

Zgodnie z wytycznymi MSiR „wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.

Pytanie nr 3: Czy przy sporządzeniu oferty należy brać pod uwagę tylko zapisy ministerialne w zakresie parametrów na trawę syntetyczną zawarte w SIWZ czy dodatkowo uwzględnić zapisy zawarte w STWiOR np., że „...Spód trawy musi być wykonany poliuretanu. Nie dopuszcza się traw, których spód wykonano z Lateksu..”

Ad.3. STWiOR jest integralną częścią SIWZ. Spód trawy ma być wykonany z poliuretanu.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający może określić kolorystykę boiska wielofunkcyjnego?

Ad.4. Boisko wielofunkcyjne wykonać w kolorze czerwonym.

BURMISTRZ GMINY
Wojciech Tarbaniec
Wojciech Tarbaniec